
-	-	-	-	
rev	dátum	zmenil	popis zmeny	

č.dok.	vypracoval	kontroloval		
	Ing. Michal Végh	Ing. Michal Végh		
investor	Radoslav Pavliščík, ul. Chmelova č.18, 080 06 Lubotice		časť	elektro
stavba	Zmena účelu využitia rodinného domu na ubytovňu v súkromí Stará Lesná č.d' 206, okr. Kežmarok		formát	3x A4
			dátum	02/2021
výkres	Schéma rozvádzača RH		mierka	-
stupeň	Dokumentácia pre stavebné povolenie		č. výkresu	02

RH

KOVOVÝ ZÁPUSTNÝ ROZVÁDZAČ

TYP : SCHRACK –ILC2U324 (3x24mod)

KRYTIE : IP30 / IP20

TRIEDA OCHRANY : I.

ROZMERY v/š/hl : 750x543x140

PRÍVOD ZHORA, VÝVODY DOLE

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3/N/PE, ~50 Hz, 400/230V / TN–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:
OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA :

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI


OCHRANA PRI PORUCHE :

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE DO 0,4 sek

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kap. 412)

ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRI PORUCHE – PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA



SITE BUILDING MIESTO STAVBY	Zmena účelu využitia rodinného domu na ubytovňu v súkromí Stará Lesná č.d 206, okr. Kežmarok
CLIENT / INVESTOR	Radoslav Pavliščík, ul. Chmelova 18, 080 06 Lubotice
DEGREE OF PROJECT STUPEN' PROJEKTU	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DRAWING TITLE / NÁZOV VÝKRESU

Ubytovňa v súkromí, Stará Lesná

RH

SUPPLY SYSTEM ELEKTRICKÁ SIEŤ	3/PE/N,~50 Hz, 3x230/400V, TN–S	PLAN NUMBER ČÍSLO VÝKRESU
DRAWN BY VYPRACOVAL	ING. MICHAL VÉGH	2/3
DATE DÁTUM	02/2021	

